

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Třeбенická, 1287-1295 / 10-26

PSČ, místo: 18200, Praha

K.ú., parcelní č.: Kobylisy (730475), 2465

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 16375

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

65.2

Velmi
úsporná

B

97.9

Úsporná

C

130

Méně úsporná

D

188

Nehospodárná

E

245

Velmi
nehospodárná

F

302

Mimořádně
nehospodárná

G

B
87.4


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ SZTE - Účinná soustava zásobování energií s 80% a nižším podílem c
■ Elektřina: 74.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.78 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

51.2 kWh/(m²·rok)



Vytápění

69.3 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

0.05 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

42.2 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

4.23 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Michal Drda

Osvědčení č.: 1113

Kontakt: detail@plusdetail.cz



Ev. č. průkazu: 816602.0

Vyhotoveno dne: 08.02.2026

Podpis: